

※所定の点検作業を下記の通り完了致しましたのでご報告申し上げます。

点 検 調 整 事 項	<ul style="list-style-type: none"> ○各吊物ワイヤークリップ取付確認、レベル確認、掃除 ○各電動マシン動作確認、掃除 ○迫り動作確認、注油、掃除
総 合 所 見	<ul style="list-style-type: none"> ○一部滑車に錆が見受けられます。交換をお願いします。 ○操作盤機器、制御盤、ワイヤロープの交換をお願いします。 操作盤パネル交換済み(2022年1月) ○遮音扉の下部に腐食が発生しております。修繕をお願いします。
連 絡 事 項	<ul style="list-style-type: none"> ○ライト5のワイヤが化粧板取付金具に接触し、異音が発生しております。早急な対応をお願いします。
作業時間	時 分 ~ 時 分
作業員名	西嶋, 坂本

保守点検チェックリスト

点検項目	NO.	点検要領	①	②	③	④
機械台	1-1	取付状態の良否	✓			✓
	1-2	構造材変形・損傷の有無	✓			
マシナー式	2-1	油量の良否	✓			
	2-2	油漏れの有無	✓			
	2-3	運転中の異音・発熱の有無	✓			
	2-4	Vベルトの取付状態の良否	✓			
	2-5	配線・端子の緩みの有無	✓			
ドラム シーブ	3-1	ロープ溝の摩耗の良否	✓			
	3-2	乱巻きの有無	✓			✓
ブレーキ	4-1	作動状態の良否	✓			
	4-2	ライニング摩耗の良否	✓			
	4-3	異音・発熱の有無	✓			
滑車	5-1	取付状態の良否	×			
	5-2	ロープ溝の摩耗の良否	×			
	5-3	回転中の異音・振動の有無	✓			
ワイヤー ロープ	6-1	摩耗・素線切れの有無	△			
	6-2	張り具合の良否	△			
	6-3	端部取付状態及びワイヤークリップの良否	△			
ギャラリー 綱元	7-1	カウンターウェイト枠の取付状態の良否	/			
	7-2	ガイドシューの摩耗の良否	/			
	7-3	ワイヤーロープ取付状態の良否	/			
	7-4	レール取付状態の良否	/			
	7-5	リミットスイッチ作動状態の良否	/			
マニラロープ	8-1	摩耗・素線切れの有無	/			
	8-2	張り具合の良否	/			
	8-3	端部取付状態の良否	/			
ロープロック	9-1	取付状態の良否	/			
	9-2	作動状態の良否	/			
	9-3	滑車の変形・損傷の有無	/			
フレーム	10-1	各部フレームの状態の良否	✓			
	10-2	吊点部の取付状態の良否	✓			
	10-3	レベルの状態の良否	✓			

※ 点検結果状態 良好:(✓) 要注意:(△) 緊急修理:(×) 点検項目外:(/) の記入にしています。

保守点検チェックリスト

点検項目	NO.	点検要領	①	②	③	④
機械台	1-1	取付状態の良否	✓			
	1-2	構造材変形・損傷の有無	✓			
マシン一式	2-1	油量の良否	✓			
	2-2	油漏れの有無	✓			
	2-3	運転中の異音・発熱の有無	✓			
	2-4	Vベルトの取付状態の良否	✓			
	2-5	配線・端子の緩みの有無	✓			
ブレーキ	3-1	作動状態の良否	✓			
	3-2	ライニング摩耗の良否	✓			
	3-3	異音・発熱の有無	✓			
滑車	4-1	取付状態の良否	/			
	4-2	ロープ溝の摩耗の良否	/			
	4-3	回転中の異音・振動の有無	/			
ワイヤーロープ	5-1	摩耗・素線切れの有無	/			
	5-2	張り具合の良否	/			
	5-3	端部取付状態及びワイヤークリップの良否	/			
フレーム	6-1	各部フレームの状態の良否	✓			
	6-2	取付状態の良否	✓			
	6-3	レベルの状態の良否	✓			
各種スイッチ	7-1	各リミットスイッチ作動状態の良否	✓			
	7-2	ファイナルリミットスイッチの作動状態の良否	✓			
	7-3	安全スイッチの状態の良否	✓			
エンコーダー	8-1	取付状態の良否	/			
	8-2	ロープ溝の摩耗の良否	/			
	8-3	乱巻きの有無	/			
	8-4	回転中の異音・振動の有無	/			
ラックギヤ スクリュー等	9-1	取付状態の良否	✓			
	9-2	歯面の給油・摩耗の状態	✓			
	9-3	回転中の異音・発熱の有無	✓			
	9-4	各部ローラーの異音・振動の有無	✓			

※ 点検結果状態 良好:(✓) 要注意:(△) 緊急修理:(×) 点検項目外:(/) の記入にしています。

<別紙>

《電気部品・機械部品の納期について》

現在、電気部品・機械部品の調達に於いて、納期遅延が発生しております。

納期の見通しが立たない部品等もあり、保守・工事対応や故障時に

迅速に対応できない可能性がございます。

ご不便をおかけする事があると思いますが、ご了承ください。

連
絡
事
項