2024年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査＋蒸発残留物、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

16 山田簡易水道

番号	項　目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003					＜0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					＜0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02					＜0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					＜0.004							
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		1.80			1.64			1.59			1.80	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					＜0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1					＜0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					＜0.0002							
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05					＜0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04					＜0.001							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02					＜0.001							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001			0.001			＜0.001			＜0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001			0.001			＜0.001			＜0.001	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.003							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					＜0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					＜0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					＜0.01							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200					8.6							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					＜0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	13.4	14.5	16.6	17.9	14.0	13.7	13.8	14.4	13.4	11.9	12.6	13.2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300					35							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		92			115			97			102	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					＜0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					＜0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005					＜0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				9.4	17.6	17.1	20.6	22.7	24.0	22.8	15.9	10.7	5.8	6.1	5.9
遊離残留塩素				0.37	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.29	0.24	0.30	0.31	0.37	0.40

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2024年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査＋蒸発残留物、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

17 松岡管末簡易水道

番号	項　目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003					＜0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					＜0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02					＜0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					＜0.004							
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		1.81			1.63			1.61			1.81	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					＜0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1					＜0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					＜0.0002							
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05					＜0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04					＜0.001							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02					＜0.001							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.001			0.002			0.001			＜0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.001			0.003			0.001			＜0.001	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001			0.001			＜0.001			＜0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.007							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					＜0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					＜0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.02							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200					8.7							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					＜0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	13.3	14.4	16.7	18.1	14.2	13.6	13.8	14.5	13.9	11.8	12.7	13.2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300					36							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		95			119			96			101	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					＜0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					＜0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005					＜0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	＜0.3	＜0.3	0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				7.4	16.4	16.9	22.1	24.8	24.6	21.7	16.3	10.2	5.1	4.3	4.6
遊離残留塩素				0.34	0.31	0.28	0.29	0.27	0.23	0.21	0.20	0.27	0.31	0.36	0.36

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2024年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査、6月～11月カビ臭2項目)

18 高松簡易水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003					＜0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					＜0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02					＜0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					＜0.004							
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.13			0.24			0.10			0.16	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					＜0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1					＜0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					＜0.0002							
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05					＜0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04					＜0.001							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02					＜0.001							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06			＜0.06			0.08			＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		0.003			0.015			0.006			0.003	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.001			0.003			0.001			0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.007			0.028			0.011			0.006	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			0.009			0.005			＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		0.003			0.010			0.004			0.002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.004							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					＜0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					＜0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					＜0.01							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200					10.1							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					0.003							
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	9.9	8.4	13.9	12.9	14.0	14.4	14.4	13.9	15.5	10.6	9.8	13.2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300					12							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					87							
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					＜0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001			＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001				
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001			＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001				
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					＜0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005					＜0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	＜0.3	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.6	6.8	6.6	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				6.9	13.6	15.8	20.1	23.4	23.3	20.2	15.2	10.0	5.6	4.2	4.4
遊離残留塩素				0.29	0.37	0.25	0.18	0.13	0.23	0.31	0.37	0.27	0.38	0.37	0.33

備考欄　：　＜･･･未満　　黒字･･･基準値の1/10以下　　青字･･･基準値の1/5以下　　緑字･･･基準値の1/2以下　　赤字･･･基準値の1/2以上

2024年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

19 高松東部簡易水道

番号	項　目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003					＜0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					＜0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02					＜0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					＜0.004							
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.31			0.18			0.29			0.33	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					＜0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1					＜0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					＜0.0002							
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05					＜0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04					＜0.001							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02					＜0.001							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		0.07			0.10			0.17			0.12	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		0.001			0.006			0.003			＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.003			0.003			0.003			0.002	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.006			0.014			0.010			0.004	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		0.002			0.005			0.004			0.002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.002							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					＜0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					＜0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					＜0.01							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200					7.0							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					＜0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	5.7	5.5	5.5	5.5	5.7	5.3	5.4	5.2	4.9	5.3	5.2	5.6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300					4							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					71							
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					＜0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					＜0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005					＜0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				6.4	15.2	15.2	20.2	24.8	22.4	19.4	12.3	5.8	3.9	3.0	2.0
遊離残留塩素				0.24	0.28	0.24	0.22	0.25	0.17	0.17	0.46	0.23	0.37	0.31	0.23

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2024年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

20 宇留院内簡易水道

番号	項　目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003					＜0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					＜0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02					＜0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					＜0.004							
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.19			0.22			0.20			0.19	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					＜0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1					＜0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					＜0.0002							
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05					＜0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04					＜0.001							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02					＜0.001							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.005							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					0.02							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					＜0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.04							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200					5.8							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					＜0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	7.2	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.8	6.6	6.6	6.7
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300					6							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					49							
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					＜0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					＜0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005					＜0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.3	6.4
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				8.1	14.0	12.0	14.4	16.8	14.1	15.2	13.6	8.1	5.8	4.4	6.3
遊離残留塩素				0.11	0.34	0.38	0.43	0.19	0.31	0.12	0.33	0.15	0.27	0.30	0.21

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2024年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

21 高松(上地)簡易水道

番号	項　目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003					＜0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					＜0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					＜0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02					＜0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					＜0.004							
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.16			0.21			0.16			0.35	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					＜0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1					＜0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					＜0.0002							
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05					＜0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04					＜0.001							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02					＜0.001							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01					＜0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06			＜0.06			0.06			＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		＜0.001			0.002			＜0.001			＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001			0.003			0.001			0.003	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001			0.008			0.001			0.005	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		＜0.001			0.003			＜0.001			0.001	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001			＜0.001			＜0.001			0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.002							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					＜0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					＜0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					＜0.01							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200					6.6							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					＜0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	7.1	6.8	7.0	6.9	6.4	6.5	6.3	6.6	6.5	6.7	6.7	7.6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300					9							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					75							
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					＜0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					＜0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005					＜0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	1.0	＜0.3	0.7	＜0.3	0.9	0.5	0.4	0.6
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				8.5	15.2	14.5	20.4	24.6	22.2	20.0	14.2	8.7	6.0	4.8	4.2
遊離残留塩素				0.28	0.36	0.31	0.46	0.33	0.31	0.26	0.27	0.23	0.28	0.30	0.27

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2024年度　湯沢地区小規模水道(5月・8月・11月・2月に15項目検査)

30 下新田小規模水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)		5/7			8/6	8/6			11/5			2/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml		0			0	0			0			0
2	大腸菌	毎月検査	不検出		不検出			不検出	不検出			不検出			不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003						＜0.0003						
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005						＜0.00005						
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01						＜0.001						
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01						＜0.001						
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01						＜0.001						
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02						＜0.002						
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		＜0.004			＜0.004	＜0.004			＜0.004			＜0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01						＜0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.18			0.17	0.18			0.18			0.18
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8						＜0.08						
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1						＜0.1						
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002						＜0.0002						
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05						＜0.005						
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04						＜0.001						
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02						＜0.001						
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01						＜0.001						
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01						＜0.001						
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01						＜0.001						
21	塩素酸	健康関連	≦0.6						＜0.06						
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02						＜0.002						
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06						＜0.001						
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03						＜0.003						
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1						＜0.001						
26	臭素酸	健康関連	≦0.01						＜0.001						
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1						＜0.001						
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03						＜0.003						
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03						＜0.001						
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09						＜0.001						
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08						＜0.008						
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1						0.003						
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2						0.02						
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		＜0.03			＜0.03	＜0.03			＜0.03			＜0.03
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1						＜0.01						
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200						7.2						
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		＜0.001			＜0.001	＜0.001			＜0.001			＜0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200		5.4			5.4	5.3			5.3			5.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		7			7	6			7			7
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		80			98	102			83			89
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2						＜0.02						
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02						＜0.002						
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005						＜0.0005						
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3		＜0.3			0.4	＜0.3			＜0.3			＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6		6.7			6.6	6.7			6.8			6.7
48	味	毎月検査	異常でない		異常なし			異常なし	異常なし			異常なし			異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない		異常なし			異常なし	異常なし			異常なし			異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°		＜0.5			0.6	＜0.5			＜0.5			＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°		＜0.1			＜0.1	＜0.1			＜0.1			＜0.1
水温(℃)					13.2			19.3	19.3			13.4			4.9
遊離残留塩素					0.27			0.15	0.15			0.18			0.35

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2024年度　湯沢地区小規模水道(5月・8月・11月・2月に15項目検査)

31 泥湯小規模水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)		5/7			8/6	8/6			11/5			2/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml		0			0	0			0			0
2	大腸菌	毎月検査	不検出		不検出			不検出	不検出			不検出			不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003						＜0.0003						
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005						＜0.00005						
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01						＜0.001						
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01						＜0.001						
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01						＜0.001						
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02						＜0.002						
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		＜0.004			＜0.004	＜0.004			＜0.004			＜0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01						＜0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.15			0.15	0.13			0.16			0.15
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8						＜0.08						
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1						＜0.1						
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002						＜0.0002						
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05						＜0.005						
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04						＜0.001						
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02						＜0.001						
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01						＜0.001						
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01						＜0.001						
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01						＜0.001						
21	塩素酸	健康関連	≦0.6						＜0.06						
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02						＜0.002						
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06						＜0.001						
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03						＜0.003						
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1						＜0.001						
26	臭素酸	健康関連	≦0.01						＜0.001						
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1						＜0.001						
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03						＜0.003						
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03						＜0.001						
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09						＜0.001						
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08						＜0.008						
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1						0.002						
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2						＜0.01						
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		＜0.03			＜0.03	＜0.03			＜0.03			＜0.03
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1						＜0.01						
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200						4.2						
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		＜0.001			＜0.001	＜0.001			＜0.001			＜0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200		3.7			3.7	3.7			3.5			3.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		24			24	25			25			26
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		43			56	56			55			52
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2						＜0.02						
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02						＜0.002						
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005						＜0.0005						
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3		＜0.3			＜0.3	＜0.3			＜0.3			＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6		7.2			7.1	7.1			7.1			7.0
48	味	毎月検査	異常でない		異常なし			異常なし	異常なし			異常なし			異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない		異常なし			異常なし	異常なし			異常なし			異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°		＜0.5			＜0.5	＜0.5			＜0.5			＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°		＜0.1			＜0.1	＜0.1			＜0.1			＜0.1
水温(℃)					12.6			14.5	14.5			10.0			6.9
遊離残留塩素					0.25			0.30	0.30			0.14			0.10

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上