

2024年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査＋アルミ、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

9 院内簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.14			0.14			0.14			0.20	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			0.11			0.11			<0.06	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.008			0.016			0.012			0.005	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.006			0.004			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.010			0.020			0.016			0.008	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.006			0.009			0.009			0.005	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002			0.004			0.004			0.003	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.002							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		0.02			0.02			0.03			0.07	
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					10.5							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					<0.001							
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	10.0	9.9	12.3	14.3	13.4	13.8	12.5	10.5	11.3	9.2	8.7	11.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					14							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					61							
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.0	7.2	6.9	6.7	7.0	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(℃)				7.0	12.7	14.7	17.9	21.6	22.3	18.5	14.9	10.0	4.4	2.4	4.1
遊離残留塩素				0.23	0.19	0.22	0.20	0.22	0.20	0.18	0.13	0.18	0.15	0.16	0.21

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

10 ツツ村簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.25			0.28			0.25			0.23	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.001							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					<0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					7.3							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					<0.001							
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.9	6.7	6.9	6.8	6.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					16							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					98							
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(℃)				6.8	13.0	14.0	17.5	19.2	20.0	18.0	15.2	9.3	7.2	6.6	7.2
遊離残留塩素				0.23	0.17	0.35	0.17	0.19	0.14	0.47	0.38	0.16	0.59	0.31	0.13

備考欄：<…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2024年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査＋蒸発残留物、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

11 横堀・小野簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.10			0.10			0.08			0.09	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.003							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					0.03							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					9.0							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					<0.001							
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	7.7	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.8	7.6	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					19							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		103			111			105			99	
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(℃)				8.4	13.2	17.1	21.9	26.0	25.4	21.7	13.3	8.0	4.8	3.2	3.6
遊離残留塩素				0.41	0.32	0.36	0.34	0.53	0.34	0.34	0.26	0.27	0.27	0.27	0.31

備考欄：<…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

12 川井簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					0.003							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.12			0.16			0.14			0.25	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			0.07			0.10	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.002			0.006			0.003			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		0.001			0.001			0.002			0.002	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.005			0.011			0.008			0.003	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			0.004			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002			0.004			0.003			0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.008							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					<0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.03							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					4.5							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					<0.001							
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	5.5	4.0	4.1	4.0	3.7	4.0	3.8	4.3	4.5	5.0	4.9	5.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					11							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					37							
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.5	6.4	6.5	6.5	6.3
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(℃)				8.1	14.5	15.9	20.4	22.1	23.5	21.4	15.9	9.9	5.3	5.1	5.2
遊離残留塩素				0.45	0.40	0.29	0.18	0.23	0.13	0.25	0.37	0.29	0.45	0.38	0.49

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

13 湯ノ岱簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.07			0.09			0.10			0.14	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			0.07			0.13			<0.06	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.003			0.007			0.004			0.002	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.005			0.010			0.006			0.003	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			0.004			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002			0.003			0.002			0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.002							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					<0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					5.9							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.9	5.2	5.1	4.9	5.1	4.7	5.2	5.8	5.9	6.6	6.7	8.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					18							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					57							
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	<0.3	0.3	0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(℃)				9.2	16.7	18.4	23.0	26.1	26.5	22.5	16.4	10.4	5.9	5.3	6.0
遊離残留塩素				0.48	0.36	0.33	0.33	0.41	0.28	0.40	0.40	0.37	0.47	0.40	0.42

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

15 真木簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02		<0.002										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.42			0.58			0.43			0.45	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			0.08			0.11	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			0.003			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			0.005			<0.001			<0.001	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.004										
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		<0.01										
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		7.2										
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.7	6.6	6.7	6.8	6.2	6.5	6.4	6.5	6.3	6.6	6.5	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		18										
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		47										
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		<0.002										
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(℃)				8.0	14.1	13.1	21.3	25.9	24.4	21.5	14.0	8.2	2.2	2.5	2.5
遊離残留塩素				0.20	0.18	0.16	0.16	0.22	0.21	0.17	0.23	0.22	0.20	0.21	0.22

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2024年度 雄勝地区簡易水道(5月に49項目検査、8月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

23 南沢簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02		<0.002										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.48			0.21			0.21			0.33	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			0.001			0.002			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		0.001			0.002			0.001			0.002	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.001			0.005			0.005			0.003	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			0.002			0.002			0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.003										
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		0.02										
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.02										
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		7.6										
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.1	6.5	5.8	5.4	5.1	5.1	5.2	5.6	5.1	6.0	6.4	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		17										
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		49										
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		<0.002										
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.5	6.8	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	6.6
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	0.7	<0.5	<0.5	1.6	1.1	0.9	<0.5	<0.5	1.2	0.7	<0.5	0.6
51	濁度	毎月検査	≦2°	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(℃)				7.3	13.9	17.4	21.9	26.6	25.0	20.8	14.1	7.1	4.2	2.3	3.0
遊離残留塩素				0.37	0.30	0.20	0.22	0.12	0.21	0.30	0.21	0.27	0.21	0.27	0.24

備考欄：<…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

24 小沢簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02		<0.002										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		<0.05			0.05			<0.05			<0.05	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.003										
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		<0.01										
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.02										
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		7.2										
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.9	8.6	8.9	8.8	8.5	8.4	8.6	8.5	8.4	8.6	8.4	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		33										
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		58										
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		<0.002										
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(℃)				7.1	11.6	14.6	20.3	24.3	24.4	21.5	12.6	8.0	2.2	2.1	2.3
遊離残留塩素				0.51	0.44	0.43	0.37	0.28	0.23	0.37	0.29	0.35	0.23	0.28	0.20

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

26 矢地ノ沢小規模水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)		5/9		8/8	8/8			11/7		
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml		0		0	0			0		
2	大腸菌	毎月検査	不検出		不検出		不検出	不検出			不検出		
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003					
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005					
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001					
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001					
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02					<0.002					
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004		<0.004	<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01					<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.05		0.06	0.07			<0.05		
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08					
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1					
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04					<0.001					
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001					
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001					
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001					
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001					
21	塩素酸	健康関連	≦0.6					<0.06					
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02					<0.002					
23	クロホルム	健康関連	≦0.06					0.018					
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03					0.005					
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1					<0.001					
26	臭素酸	健康関連	≦0.01					<0.001					
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1					0.023					
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03					0.015					
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03					0.005					
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09					<0.001					
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08					<0.008					
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.003					
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					0.02					
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03		<0.03	<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					7.3					
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001		<0.001	<0.001			<0.001		
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200		11.2		9.4	9.4			10.6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		17		16	16			19		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		69		74	79			78		
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02					
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001										
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001										
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002					
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005					
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3		0.4		0.4	0.4			0.6		
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6		6.7		6.9	6.9			6.9		
48	味	毎月検査	異常でない		異常なし		異常なし	異常なし			異常なし		
49	臭気	毎月検査	異常でない		異常なし		異常なし	異常なし			異常なし		
50	色度	毎月検査	≦5°		<0.5		<0.5	<0.5			<0.5		
51	濁度	毎月検査	≦2°		<0.1		<0.1	<0.1			<0.1		
水温(℃)					6.2		18.0	18.0			14.1		
遊離残留塩素					0.26		0.36	0.36			0.19		

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

28 小淵ヶ沢小規模水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)		5/9		8/8	8/8			11/7		2/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml		0		0	0			0		0
2	大腸菌	毎月検査	不検出		不検出		不検出	不検出			不検出		不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003					
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005					
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001					
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001					
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02					<0.002					
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01					<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.13		0.13	0.12		0.10		0.17	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08					
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1					
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005					
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04					<0.001					
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001					
18	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001					
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001					
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001					
21	塩素酸	健康関連	≦0.6					0.07					
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02					<0.002					
23	クロホルム	健康関連	≦0.06					<0.001					
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03					<0.003					
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1					<0.001					
26	臭素酸	健康関連	≦0.01					<0.001					
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1					<0.001					
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03					<0.003					
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03					<0.001					
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09					<0.001					
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08					<0.008					
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.006					
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					<0.01					
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03		<0.03	<0.03		<0.03		<0.03	
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.05					
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					5.5					
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001	
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200		5.0		4.8	4.8		4.8		4.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		15		14	14		17		16	
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		44		47	39		44		41	
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02					
42	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001										
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001										
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002					
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005					
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3		<0.3		<0.3	<0.3		<0.3		<0.3	
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6		7.0		7.0	7.1		7.0		7.0	
48	味	毎月検査	異常でない		異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	毎月検査	異常でない		異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度	毎月検査	≦5°		<0.5		<0.5	<0.5		<0.5		<0.5	
51	濁度	毎月検査	≦2°		<0.1		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	
水温(℃)					15.4		27.3	27.3		13.8		1.7	
遊離残留塩素					0.14		0.22	0.22		0.29		0.24	

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上