2025年度　湯沢地区上水道（7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査+蒸発残留物、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査）

① ゆめ蔵ぶ

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01	＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	1.22	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02	＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06	＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.004	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.008	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03	0.002	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09	0.002	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08	＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	24.2	12.7
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	113	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.9	7.0
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
	水温(℃)			7.1	14.4
	遊離残留塩素			0.25	0.30

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区上水道（7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査）

② 清水町6丁目管末

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01	＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	1.52	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02	＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06	＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.002	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03	＜0.001	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09	0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08	＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	22.9	12.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.3	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.6	6.7
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
	水温（℃）			9.3	12.3
	遊離残留塩素			0.42	0.32

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区上水道（7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査）

③　裏門増圧施設

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01	＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	1.51	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02	＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06	＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.002	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03	＜0.001	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09	0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08	＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	22.7	12.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.6	6.8
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
	水温（℃）			7.2	11.3
	遊離残留塩素			0.41	0.33

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区上水道（7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査+蒸発残留物、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査）

④ 相川管末

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01	＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	1.48	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02	＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06	＜0.001	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.003	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.005	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03	0.001	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09	0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08	＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	23.9	12.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	118	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.9	7.0
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
	水温（℃）			7.3	14.5
	遊離残留塩素			0.30	0.31

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区上水道（7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査+蒸発残留物、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査）

⑤ 岩崎地区センター

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01	＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	1.20	
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	＜0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02	＜0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06	0.002	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.002	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	＜0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1	0.007	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03	＜0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03	0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09	＜0.001	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08	＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	46.4	11.6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	145	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.7	0.5
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.9
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
	水温（℃）			7.4	13.0
	遊離残留塩素			0.38	0.42

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上