2025年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査＋蒸発残留物、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

16 山田簡易水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		1.71
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		＜0.001
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		＜0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	12.4	13.6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		107
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.8
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				7.7	14.3
遊離残留塩素				0.40	0.38

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査＋蒸発残留物、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

17 松岡管末簡易水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		1.73
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		＜0.001
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.001
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.001
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		＜0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	12.3	13.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		108
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.8
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				6.7	13.6
遊離残留塩素				0.36	0.33

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査、6月～11月カビ臭2項目)

18 高松簡易水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.20
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		0.005
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		0.005
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.008
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		0.004
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	12.4	9.7
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.3	0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.8
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				5.5	12.0
遊離残留塩素				0.36	0.35

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

19 高松東部簡易水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.30
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		0.07
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		0.001
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.003
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.007
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	5.9	5.2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.9	7.1
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				4.9	11.8
遊離残留塩素				0.30	0.28

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

20　宇留院内簡易水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.28
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		＜0.001
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		＜0.001
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		＜0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		＜0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	7.0	6.7
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.2	6.3
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				7.3	10.3
遊離残留塩素				0.10	0.14

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

21 高松(上地)簡易水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)	4/1	5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.24
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		＜0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		＜0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		＜0.001
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.003
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		＜0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		0.005
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		＜0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200	7.1	6.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.5	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.1	7.2
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1
水温(℃)				6.8	12.6
遊離残留塩素				0.37	0.35

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区小規模水道(5月・8月・11月・2月に15項目検査)

30 下新田小規模水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)		5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml		0
2	大腸菌	毎月検査	不検出		不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		＜0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.17
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		＜0.03
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		＜0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200		5.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		7
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		92
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3		＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6		6.7
48	味	毎月検査	異常でない		異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない		異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°		＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°		＜0.1
水温(℃)					11.0
遊離残留塩素					0.22

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上

2025年度　湯沢地区小規模水道(5月・8月・11月・2月に15項目検査)

31 泥湯小規模水道

番号	項　　目	区分	基準値(mg/l)		5/13
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml		0
2	大腸菌	毎月検査	不検出		不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	健康関連	≦0.003		
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	健康関連	≦0.02		
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		＜0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	健康関連	≦0.01		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.15
12	ﾌｯ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		
13	ﾎｳ素及びその化合物	健康関連	≦1		
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	健康関連	≦0.05		
16	ｼｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.02		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.01		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	健康関連	≦0.01		
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		
22	ｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.02		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.06		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.1		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	健康関連	≦0.03		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	健康関連	≦0.03		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	健康関連	≦0.09		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	健康関連	≦0.08		
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		＜0.03
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	水道水の性状	≦200		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		＜0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	毎月検査	≦200		3.6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	水道水の性状	≦300		23
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		43
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	水道水の性状	≦0.00001		
43	2ｰﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	水道水の性状	≦0.00001		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	水道水の性状	≦0.005		
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3		＜0.3
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6		7.2
48	味	毎月検査	異常でない		異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない		異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°		＜0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°		＜0.1
水温(℃)					8.9
遊離残留塩素					0.11

備考欄　：　＜・・・未満　　黒字・・・基準値の1/10以下　　青字・・・基準値の1/5以下　　緑字・・・基準値の1/2以下　　赤字・・・基準値の1/2以上