

2025年度 皆瀬地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

1 小安簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.18										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホル素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	4.6	4.4										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3										
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.7	6.8										
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5										
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1										
水温(℃)				3.7	11.4										
遊離残留塩素				0.20	0.23										

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2025年度 皆瀬地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

2 湯元簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.16										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	4.3	3.6										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3										
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.0	7.1										
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5										
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1										
水温(℃)				10.7	13.4										
遊離残留塩素				0.43	0.37										

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2025年度 皆瀬地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査+七素、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査+七素)

3 羽場簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	0.002	0.003										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.23										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		0.001										
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.001										
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.7	4.7										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3										
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.2	7.4										
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5										
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1										
水温(℃)				6.6	13.4										
遊離残留塩素				0.27	0.26										

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2025年度 皆瀬地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

4 板戸簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/14									
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0									
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003											
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005											
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01											
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01											
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01											
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02											
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.37									
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8											
13	ホル素及びその化合物	健康関連	≦1											
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002											
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04											
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02											
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01											
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06									
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002									
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001									
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003									
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001									
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001									
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001									
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003									
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001									
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001									
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008									
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1											
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2											
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3											
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1											
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200											
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05											
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.7	6.1									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300											
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500											
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2											
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001											
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001											
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02											
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005											
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3									
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.2	6.9									
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1									
水温(℃)				4.2	12.1									
遊離残留塩素				0.38	0.37									

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2025年度 皆瀬地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

5 長石田簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.10										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホル素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	7.0	7.2										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3										
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.2	7.2										
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5										
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1										
水温(℃)				6.7	13.4										
遊離残留塩素				0.31	0.33										

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2025年度 皆瀬地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

6 貝沼・皿小屋簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.21										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	5.9	5.9										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3										
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.5	6.6										
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5										
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1										
水温(℃)				7.2	12.2										
遊離残留塩素				0.37	0.35										

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2025年度 皆瀬地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査+硬度・蒸発残留物、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

7 中生簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.05										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホル素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.0	5.8										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		57										
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		144										
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3										
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.7	7.9										
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5										
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1										
水温(℃)				5.2	12.4										
遊離残留塩素				0.25	0.25										

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2025年度 皆瀬地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査+七素・鉛、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査+七素)

8 落合・沖ノ沢簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/14									
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0									
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003											
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005											
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01											
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	0.003	0.003									
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02											
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.14									
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8											
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1											
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002											
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04											
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02											
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01											
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06									
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002									
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001									
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003									
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		0.001									
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001									
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.001									
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003									
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001									
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001									
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008									
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1											
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2											
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3											
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1											
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200											
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05											
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.9	6.4									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300											
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500											
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2											
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001											
43	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001											
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02											
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005											
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3									
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.6	7.7									
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし									
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし									
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5									
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1									
水温(℃)				3.7	12.4									
遊離残留塩素				0.24	0.23									

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

25 市野小規模水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003											
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005											
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01											
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01											
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01											
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02											
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.66										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8											
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1											
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002											
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04											
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02											
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01											
21	塩素酸	健康関連	≦0.6											
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02											
23	クロホルム	健康関連	≦0.06											
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03											
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1											
26	臭素酸	健康関連	≦0.01											
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1											
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03											
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03											
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09											
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08											
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1											
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2											
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	<0.03										
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1											
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200											
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	<0.001										
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	5.2										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300	24										
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	62										
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2											
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001											
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001											
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02											
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005											
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3										
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.3										
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし										
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし										
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5										
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1										
水温(℃)				12.4										
遊離残留塩素				0.27										

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上