



市営倉内住宅D棟

2階平面図 1:100




1階平面図 1:100




凡例

◎	通シ柱	120 × 120
□	柱	120 × 120
◁	筋カイ	30 × 90
////	界壁	PB (w) 2.5 + PB (w) 2.5 (両面小屋裏まで) (.....) 内部グラスウール (w) 100 充填 防火第144号 遮音 (告) 第1827号




市営倉内住宅E棟

2階平面図 1:100



1階平面図 1:100




凡例


◎	通シ柱	120 × 120
□	柱	120 × 120
◁	筋カイ	30 × 90
////	界壁	P8 (φ12.5 + P8 (φ12.5) (両面小屋裏まで ..... ) 内部グラスウール (φ100 充填 防火第144号 通管(告)第1827号

既存撤去のうえ、新規電気温水器(SRG-375G程度)設置

市営倉内住宅V棟



2 階平面図 1:100




1 階平面図 1:100

凡 例

⊙	通シ柱	120 × 120
□	柱	120 × 120
◁	筋カイ	30 × 90
////	界壁	PB の12 <sup>5</sup> + PB の12 <sup>5</sup> (両面小屋裏まで) 内部グラスウール の100 充填 防火第144号 遮音(告)第1827号





既存撤去のうえ、新規電気温水器(SRG-375G程度)設置  
V-2は既存撤去のうえ、D-2既存電気温水器を移設

各棟参考図

工事番号	ETK251007	工事名	市営倉内住宅温水器更新工事	図面番号	4/4
------	-----------	-----	---------------	------	-----