

2026年度 湯沢地区上水道(5・7・10・1月にPFOS・PFOA検査)

浄水検査

採水地点	基準項目	水源	事業種別	基準値(mg/l)	2026年5月12日	2026年7月7日		
①ゆめ蔵ぶ	PFOS及びPFOA	伏流水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005		
②清水町6丁目管末	PFOS及びPFOA	伏流水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005		
③裏門増圧施設	PFOS及びPFOA	伏流水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005		
④相川管末	PFOS及びPFOA	伏流水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005		
⑤岩崎地区センター	PFOS及びPFOA	伏流水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005		

備考欄：<…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 稲川・皆瀬地区上水道(5・7・10・1月にPFOS・PFOA検査)

浄水検査

採水地点	基準項目	水源	事業種別	基準値(mg/l)	2026年5月12日	2026年5月13日	2026年7月7日	2026年7月8日				
⑦稲川浄化センター	PFOS及びPFOA	井戸水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005		<0.000005					
⑥皆瀬小学校	PFOS及びPFOA	井戸水	上水道	0.00005mg/L以下		<0.000005		<0.000005				
⑧藤倉会館	PFOS及びPFOA	井戸水	上水道	0.00005mg/L以下		<0.000005		<0.000005				

備考欄：<…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 湯沢地区上水道(4月にPFOS・PFOA検査)

原水検査

採水地点	基準項目	水源	事業種別	基準値(mg/l)	2026年4月7日
⑨関口第1水源	PFOS及びPFOA	伏流水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005
⑩関口第2水源	PFOS及びPFOA	井戸水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005
⑪関口第3水源	PFOS及びPFOA	伏流水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005
⑬岩崎水源地	PFOS及びPFOA	伏流水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005

備考欄：<…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 稲川・皆瀬地区上水道(4月にPFOS・PFOA検査)

原水検査

採水地点	基準項目	水源	事業種別	基準値(mg/l)	2026年4月7日
⑭稲川第1取水	PFOS及びPFOA	井戸水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005
⑮稲川第2取水	PFOS及びPFOA	井戸水	上水道	0.00005mg/L以下	<0.000005

備考欄：<…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上